

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Пермскому краю

9 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому
городскому округу и Усольскому муниципальному району

618400, г.Березники, ул.Березниковская,69, тел. 8(342)-258-40-01 (доб. 332)

e-mail: logpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Березники
(место составления акта)

"20" июля 2018 г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 65

По адресу/адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 29, переулок Ясельный, 2,
переулок Ясельный, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 65, выданного начальником 9 ОНПР по БГО и УМР майором
внутренней службы Ануфриевым С.А от 04.06.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: юридического лица

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"20" июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин, непосредственно на объекте, по адресу:

Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 29, переулок Ясельный, 2, пер. Ясельный, 6
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 9 ОНПР по БГО и УМР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки):

Плещева Надежда Александровна 06.06.2018 года в 14 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведении проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Денисламов Денис Нурисламович – старший инспектор 9 ОНПР по БГО и УМР

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ «Детский сад № 58» Плещева
Надежда Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1	В здании детского сада по ул. Льва Толстого, 29, при числе детей более 151 человек, не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 3-го типа.	НПБ 104-03 п. 5.1., табл. 2, п. 6.	заведующая МАДОУ «Детский сад № 58» Плещева Надежда Александровна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МАДОУ «Детский сад № 58» Плещева Надежда Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20 " июля 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Предписание N 65/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад № 58»**

«20» июля 2018 года в период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 9 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по БГО и УМР майором внутренней службы Денисламовым Д.Н. помещений и территорий юридического лица МАДОУ «Детский сад № 58», расположенного по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 29, переулок Ясельный, 2, переулок Ясельный, 6, совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад № 58» Плешева Надежда Александровна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении ИИ (указывается только выполнение)
1.	В здании детского сада по ул. Льва Толстого, 29, при числе детей более 150 человек, не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 3-го типа. В здании детского сада по ул. Льва Толстого, 29, при числе детей более 151 человек, смонтировать систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 3-го типа.	НПБ 104-03 п. 5.1., табл. 2, п. 6.	01.07.2019	

являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)

сроками их устранения физическое и юридическое лицо вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ», Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 9 ОНПР по БГО и УМР

майор внутренней службы

Д.Н. Денисламов

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора)



(подпись)

"20" июля 2018 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

"20" июля 2018 г.

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99,
ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю:
8(3422)-258-40-02